

BELS Building-Housing Energy-efficiency Labeling System

建築物省エネルギー性能表示制度



この建物の
設計一次エネルギー消費量 **59%削減**
609MJ/(m²・年)



一次エネルギー消費量基準	適合
外皮基準	適合 BPI=0.63

誘導基準 (40%削減) 省エネ基準 1,498MJ/(m²・年)
※再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率



ZEBモデルプラン
2023年6月8日交付
国土交通省告示に基づく第三者認証
(ハウスプラス確認検査株式会社)